

ALGEMENE PREVENTIEMAATREGELEN VEILIGHEID EN OVERLAST BIJ DE ORGANISATIE VAN EEN EVENEMENT

Woord vooraf

Deze nota heeft niet de intentie om alle mogelijke veiligheids- en overlastaspecten die mogelijks bij de organisatie van een event komen kijken in alle details te belichten. Doel van dit document is om een aantal richtlijnen te geven met het oog op het wegwerken van onaanvaardbare risico's door de meest frequent voorkomende aspecten te belichten. Aangezien het hier gaat om een globaal document, is de kans reëel dat bepaalde aspecten niet van toepassing zijn op uw organisatie.

Voor vragen kan u steeds terecht op de dienst publieke veiligheid op het nummer 03 760 66 18 of per e-post op silvia.vanguyze@sint-niklaas.be

Algemene preventiemaatregelen

1. De organisator zorgt voor een **VEILIGE OPSTELLING**.
Een veilige opstelling impliceert onder meer dat:
 - 1.1. elke opstelling op een stabiele, veilige en correcte wijze op een (vaste), effen, duurzame en stevige ondergrond aangepast aan de beoogde opstelling, staat opgesteld;
 - 1.2. enkel materieel gebruikt/opgesteld wordt conform met de vigerende normen, bepalingen en richtlijnen (van het product) ter zake;
 - 1.3. opstellingen die sporen van gebrekkig onderhoud/instabiliteit/ander technisch mankement vertonen, niet worden gebruikt of opgesteld;
 - 1.4. er ten behoeve van de hulpdiensten over de volledige lengte van de gebruikte zone steeds een **obstakelvrije doorgang van minimaal 4 m breed én hoog in rechte lijn** wordt gewaarborgd;
 - 1.5. er tussen de verschillende opstellingen een afstand van minstens 50 cm. wordt voorzien tenzij de aard van de opstelling(en) een grotere tussenafstand vereist;
 - 1.6. de opstellingen nooit voor een ingang of (nood)uitgang staan of in de toegang er naar toe; tevens belemmeren ze de normale hulpverlening van politie- en (hulp)diensten niet;
 - 1.7. eventuele waterbevoorradingspunten (hydranten) en gasafsluiters vrij gehouden worden ten behoeve van de brandweer. Een minimale vrije ruimte van 1 m² rond deze punten moet gewaarborgd worden.
 - 1.8. De onderstaande richtlijnen voor **VERWARMINGSELEMENTEN** strikt worden nageleefd;
 - 1.8.1. Het gebruik van **verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden is slechts toegestaan in de inrichtingen en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust en beveiligd.**
 - ze voldoen aan de wettelijke voorschriften;
 - hun werking mag niemand hinderen of ze mogen geen brandgevaar opleveren. Ze zijn voorts degelijk beschermd ter voorkoming van ongevallen;

- ze worden op een stenen vloerplaat of op een ondergrond van onbrandbare en slecht warmtegeleidend materiaal opgesteld;
- ze zijn gemakkelijk te bereiken en worden geplaatst in een op de buitenlucht geventileerde ruimte;
- frituurtoestellen moeten uitgerust zijn met een stopthermostaat;

1.8.2. Voedingsbron verwarmingselementen

Uit veiligheidsoverwegingen **wordt er met klem op aangedrongen te werken met een elektrische voeding**

Indien er niet met een elektrische voeding wordt gewerkt, zijn enkel vloeibaar gemaakte gassen toegestaan als voeding, mist volgende aanvullende bepalingen:

a) de gasfles(sen):

- moeten gekeurd en voorzien zijn van een ontspanner; op het plaatje van de fles moet de datum van de laatste keuring zijn vermeld. Deze keuring mag, afhankelijk van het type van de fles, maximaal 10 tot 15 jaar oud zijn;
 - voorzien zijn van het veiligheidsetiket zwarte vlam op rode achtergrond;
 - rechtop staan waarbij er zorg voor wordt gedragen dat omvallen onmogelijk is;
 - zich op hetzelfde niveau als de onmiddellijke omgeving bevinden. Ze mogen niet opgesteld worden noch gestockeerd worden in de omgeving van kelderopeningen, putten en dergelijke. De plaats van opstelling en stockage is aan twee tegenover elkaar liggende zijden open zodat een goede ventilatie steeds gewaarborgd wordt;
 - voldoende afgeschermd zijn van het publiek; vanaf een waterinhoud van 100 liter moet rond de gasflessen een zone afgeschermd worden waarin het verboden is ontvlambare vloeistoffen en brandbaar materieel op te slaan, te roken of open vuur te maken. De aanduiding van het "verbod op vuur te maken" moet gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het KB van 17-06-1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk;
 - zo geplaatst worden dat ze steeds van buiten kunnen afgesloten worden;
- b) mag er maximum één reserve gasfles aanwezig zijn; de gaskranen van volle flessen dienen te zijn voorzien van een plastic zegel; per inrichting moet de capaciteit beperkt worden tot maximaal 300 liter waterinhoud;
- c) moet het gebruikte soort gas geschikt zijn voor de gebruikte installatie;

- d) voor een installatie op propaan en butaan met soepele leidingen
- mogen geen andere slangen gebruikt worden dan deze die aanvaard zijn voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen in de gasfase;
 - moeten op de soepele leiding(en) ten minste de waarde van de maximale werkdruk, (minimaal 15 bar) alsook het fabricagejaar, het merk of logo van de fabrikant en de aard van het gas waarvoor de slang mag gebruikt worden vermeld staan;
 - moeten de slangen visueel over de totale lengte kunnen worden gecontroleerd en mogen ze niet langer zijn dan 2 meter. De uiteinden van de slang worden vastgehecht door spanbeugels op de slangnippels die aangepast zijn aan de inwendige diameter;
 - moet de gebruiker steeds letten op de goede staat van de slang;

1.8.3. De brandweer wordt door de organisator in kennis gesteld van het gebruik van een warmtebron die werkt met een gasvoeding alsmede de exacte locatie waar deze staat opgesteld;

1.8.4. Algemene Opmerkingen

- a) Bij elke stand die werkt met een warmtebron, is een door een bevoegde instantie goedgekeurd brandblusapparaat met een blusvermogen van minstens één bluseenheid (ABC-poeder) aanwezig. De controledatum staat vermeld op/aan het apparaat. De toestellen moeten het keuringslabel BENOR/NVBB dragen.
- b) de bij de stand aanwezige personen kunnen een brandblusapparaat hanteren;
- c) bij een frituurtoestel is minimaal een blusdeken aanwezig;
- d) bijzondere aandacht wordt geschonken aan het feit dat **alle brandbaar materieel** zich **op een voldoende afstand bevindt.**
- e) de standen zijn zodanig ingepland dat de impact van een mogelijk incident zo klein mogelijk is dit wil onder meer zeggen dat ze liefst aan de buitenzijde van de opstellingen staan en steeds op voor de brandweer gemakkelijk toegankelijke plaatsen.

1.9. DE (FEEST)TENT

- a) Het tentzeil moet uit niet-ontvlambaar weefsel vervaardigd zijn.(klasse M1) (de nodige attesten moeten op vraag kunnen voorgelegd worden);
- b) Eventuele versieringen mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, noch bij brand giftige gassen afgeven. Ook materialen die bij brand smelten en/of afdruppen zijn verboden. Horizontale versieringen in de tent mogen niet opgehangen worden tenzij deze uit niet-ontvlambaar materiaal bestaan;
- c) De tent moet over ten minste twee afzonderlijke uitgangen beschikken. De tweede uitgang moet zich aan de tegenovergestelde zijde van de hoofdingang bevinden;
- d) Iedere uitgang moet tenminste 80 cm breed zijn; de totale breedte van de uitgangen moet minstens (in cm uitgedrukt) gelijk zijn aan het aantal vierkante meter van de totale vloeroppervlakte van de tent. De plaats van elke uitgang en nooduitgang moet aangegeven worden door reglementaire pictogrammen voor evacuatie (cfr. A.R.A.B. art. 54 qq en de bijlagen ervan);

- e) Deze pictogrammen moeten belicht worden door de normale elektrische verlichting en door veiligheidsverlichting. In de omgeving van de tent moet er voldoende verlichting aanwezig zijn om een veilig verlaten van de tent en het terrein te waarborgen;
- f) Enkel elektriciteit is toegelaten als algemene verlichtingsbron, bovendien moet de tent uitgerust worden met een veiligheidsverlichting, die voldoende lichtsterkte geeft om bij stroomuitval een ordelijke evacuatie te verzekeren zonder paniek. Deze veiligheidsverlichting moet onmiddellijk en automatisch in werking treden bij het uitvallen van de normale verlichting en moet een autonomie bezitten van minstens een half uur;
- g) Gangen met een breedte van minstens 80 cm zijn vereist voor de evacuatie; de evacuatiegangen moeten een snelle evacuatie mogelijk maken; zij moeten naar de uitgangen en de nooduitgangen leiden. In- en (nood)uitgangen en de toegangen er naar toe moeten, zowel in de tent als buiten de tent, volledig obstakelvrij zijn;
- h) De aanwezigheid en het gebruik in de inrichting van verplaatsbare verwarmingstoestellen, flessen met vloeibaar gemaakte gassen, brandbare vloeistoffen en lichtontvlambare vaste stoffen is verboden;
- i) Inwendige verbrandingsmotoren, warmeluchtgeneratoren, evenals de brandstofvoorraad moeten op een veilige plaats ondergebracht worden, dwz. buiten de tent op een afstand van minstens één meter;
- j) Er moeten voldoende draagbare snelblussers (ABC-poeder) met een blusvermogen van tenminste één bluseenheid, recent gekeurd door een externe dienst voor technische controle, in de tent geplaatst worden. Tenminste één snelblusser per 150 vierkante meter vloeroppervlak is vereist. De toestellen worden bij voorkeur geplaatst op gemakkelijk te bereiken plaatsen, zoals bij de uitgangen enz.... en dragen het keuringslabel BENOR/NVBB;
- k) De organisator hanteert een sluitend telsysteem waardoor het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers niet uitstijgt boven de maximaal toegestane capaciteit van de tent. Tevens zorgt hij voor een alternatief omroepsysteem (bv. één of meerdere megafoons).
- l) Een procedure wordt voorzien voor het ontruimen bij een noodsituatie (wanneer ontruimen, wie geeft opdracht tot ontruimen, eerste handelingen, verschillende taken bij ontruiming worden in de voorbereiding nominatief vastgelegd,.....)
- m) De spantouwen en de piketten zorgen niet voor struikelgevaar. De onder sub 1.4. bedoelde obstakelvrije doorgang wordt gerekend vanaf de piketten en niet vanaf het tentzeil. De tent is langs alle zijden voor de hulpdiensten bereikbaar.

1.10. DOORGANGEN

- 1.10.1. Naast de obstakelvrije doorgangen van 4 meter breed ten behoeve van de hulpdiensten, kunnen er tevens doorgangen aanwezig zijn die enkel gebruikt worden voor de circulatie van personen.
Deze doorgangen (bv. tussen opgestelde tafels, tussen rijen stoelen.....) moeten minimaal 80 cm. breed en volledig obstakelvrij zijn én gehouden worden tijdens het event.
Bij de bepaling van de breedte speelt tevens de factor "comfort van de bezoekers" een belangrijke rol: te krap bemeten doorgangen kunnen de ergernis opwekken van de bezoekers! Ook met het comfort van rolstoelgebruikers en personen met een kinderwagen wordt rekening gehouden.

1.10.2. Plaatsing van tafels en stoelen

Indien maximaal 10 zitplaatsen naast elkaar worden voorzien, is slechts langs één zijde een doorgang vereist. Indien meer dan 10 zitplaatsen (maximaal 20) naast elkaar worden voorzien is langs weerszijden een doorgang vereist.

Deze doorgangen leiden steeds naar de in-en (nood)uitgang(en) of naar de toegangen er naar toe en zijn minimaal 80 cm breed.

1.11. PODIUM EN/OF TRIBUNE

1.11.1. Tribune en podium

- a) De nodige maatregelen worden genomen zodat onbevoegden (kinderen) niet op of onder het podium/tribune kunnen kruipen of tussen tribune en een andere opstelling kunnen vallen, ook bij niet gebruik van deze opstelling(en);
- b) Het stockeren van (brandbaar) materieel onder of vlak tegen een tribune/podium is verboden!
- c) Voldoende permanent toezicht op en rond de tribunes/podia moet door de organisatie worden voorzien;

1.11.2. Tribune

- a) De toegangen van en naar een tribune en de gangen die naar de zitplaatsen leiden op de tribune, moeten steeds obstakelvrij gehouden worden en moeten een vlot en veilig betreden/verlaten mogelijk maken voor het publiek;
- b) Het plaatsen van "losse" stoelen op tribunes is niet toegestaan.
- c) Op een tribune mogen personen **enkel plaatsnemen op de voorziene zitplaatsen.** Het aantal personen dat plaatsneemt op één rij mag nooit meer bedragen dan het aantal voor die rij voorzien aantal (zit)plaatsen. De organisatie ziet nauwlettend op de naleving hiervan toe.
- d) Leuningen, opstaande randen en tussenleuningen moeten worden aangebracht zodat het risico op het vallen van personen en/of voorwerpen (in de diepte) op een aanvaardbaar niveau wordt gebracht.
Stevige leuningen worden aangebracht op 1 m tot 1,2 m hoogte boven het loopvlak. Tussen de bovenlat en de kantlijst moet een tussenleuning aangebracht worden gelegen tussen 40 en 50 cm boven het loopvlak. De kantlijst (plint) is tenminste 15 cm hoog en moet aan de vloer aansluiten.

e) Trappen

Trappen moeten gemakkelijk begaanbaar zijn.

Vochtigheid en verontreiniging door bv. olie op de traptreden, te korte traptreden (kleiner dan 26 cm), te hoge traptreden (hoger dan 19 cm), traptreden van ongelijke hoogte, moeilijk te onderscheiden treden, losgekomen trapneuzen of andere loszittende delen van een trap én onaangepast gedrag door de gebruiker op de trap (bv. springen van meerdere treden te gelijk, ...) moeten absoluut worden vermeden.

Trappen met meer dan 4 treden en een breedte van meer dan 1,5 meter moeten een leuning hebben aan beide zijden. Het is echter wenselijk dat ook kleinere trappen van een leuning zijn voorzien. De leuning wordt geplaatst op minimaal 75 cm hoogte aan die zijde waar het gevaar op vallen bestaat.

- f) Alle elementen moeten voldoende weerstand bieden en op een stevige en op een correcte wijze bevestigd en/of opgesteld zijn. Er mogen geen elementen aanwezig zijn die verwondingen en/of achterhaken kunnen veroorzaken (bv. splinters, uitsteeksels al dan niet aan leuning....).

1.11.3. Podium

- a) Een obstakelvrije veiligheidszone/veiligheidsbuffer vóór het podium (T-vorm) en desgevallend rond/voor het podium (afhankelijk van de opstelling van het podium) moet worden voorzien.
- b) de nodige door een externe dienst voor technische controle goedgekeurde brandblusapparaten met een blusvermogen van minimaal één bluseenheid (ABC-poeder) voorzien van het keurmerk BENOR/NVBB moeten aanwezig zijn;

1.12. STELLINGEN/LICHTBRUGGEN

1.12.1. *Een bevoegd persoon (of een externe dienst voor technische controle) levert een attest af waaruit blijkt dat de stelling/lichtbrug volgens de regels van de kunst (op een voldoende stabiele en veilige wijze,....) werd opgesteld.* De persoon die het attest aflevert moet in kennis gesteld worden van alle aspecten van het gebruik van de stelling (bv. worden er spandoeken voorzien en hoe groot zijn deze, worden er spots op gemonteerd, hoe zwaar zijn deze.....) zodat hiermee bij het opstellen rekening kan gehouden worden.

1.12.2. Keuringsattesten afgeleverd door een externe dienst voor technische controle moeten kunnen voorgelegd worden voor alle wettelijk verplichte elementen (bv. hijswerktuigen en hijstoebehoren zoals takels, kettingen,.....)

1.12.3. De organisator moet de nodige maatregelen nemen om "opklimmen" te verhinderen, dit door het nemen van infrastructurele maatregelen als door het voorzien van voldoende toezicht.

1.13. TIJDELIJKE AFSLUITINGEN OPENBARE WEG/GEBRUIKTE ZONE

1.13.1. Aan de tijdelijke afsluitingen (nadars) die de gebruikte zone scheidt van de openbare weg, worden:

- verkeersborden "verboden te parkeren" aangebracht.
- borden "evacuatiweg vrijhouden" aangebracht evenals een waarschuwinglamp(en);

1.13.2. Ten behoeve van dringende interventies van politie- en hulpdiensten mogen geen auto's fietsen/bromfietsen of andere obstakels gestald/geplaatst worden (ook geen voertuigen van bezoekers, buurtbewoners én van deelnemers aan de happening) vóór deze tijdelijke afsluitingen.

1.14. STRUIKELGEVAAR, VALLLEN EN/OF UITGLIJDEN, OPBERGEN MATERIEEL

1.14.1. Kabels worden bevestigd met aangepaste tape of kabelgoten, zeker in de door bezoekers gebruikte doorgangen en in-en (nood)uitgangen en de toegangen er naar toe of worden op minimum 2 meter in de hoogte opgehangen indien zij niet boven de voor de hulpdiensten vrij te houden obstakelvrije doorgang worden omhoog gehangen. Indien zij wel boven dergelijke voor de politie- en hulpdiensten vrij te houden obstakelvrije doorgangen worden opgehangen, moeten ze op minimaal 4 meter hoog worden bevestigd.

- 1.14.2. Het terrein is behoorlijk vlak (bv. geen hobbels en putten) en proper (bv. geen afvalresten of glibberige resten). Daar waar nodig is het terrein behoorlijk gemarkeerd (bv. verraderlijke opstapjes) en desgevallend voorzien van waarschuwborden.
- 1.14.3. Niet gebruikt materieel wordt op de daarvoor voorziene plaatsen op een ordelijke wijze weggeborgen en slingert niet rond.
- 1.14.4. De organisatie houdt gedurende het event toezicht dat doorgangen, in- en (nood)uitgangen en de toegangen er naar toe tijdens het event vrij van obstakels én proper blijven. De opstapeling van (brandbaar) (verpakkings)materiaal (bv. karton) tussen of in de tijdelijke opstellingen is niet toegestaan!

2. VOORSCHRIFTEN INZAKE VEILIGHEID VOOR TIJDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Onverminderd de voorschriften van het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties, moeten de elektrische uitrustingen en installaties enerzijds voorzien zijn van een erkend keurmerk zoals bv. Cebec en anderzijds voldoen aan en gebruikt worden volgens de onderstaande voorschriften, normen en regels ten einde de risico's voor brand en elektrocutie te vermijden en de elektrische veiligheid te waarborgen.

2.1. ALGEMENE SCHIKKINGEN

- 2.1.1. De elektrische installaties worden gekeurd op basis van de voorschriften van het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) inzake:
 - risico voor rechtstreekse aanraking (art.30 tot 40,48 en 49)
 - risico voor onrechtstreekse aanraking (art. 68 tot 95)
 - brandrisico te wijten aan elektrisch materieel (art.104)
- 2.1.2. De elektrische installaties moeten uitgevoerd worden door bekwame vaklui volgens de regels van goed vakmanschap;
- 2.1.3. Het uitvoeren van de aansluiting, het plaatsen van de hoofdverdeelkasten en de levering van de elektrische stroom, geschiedt uitsluitend door het personeel hiervoor aangeduid.
- 2.1.4. De verantwoordelijke zal zorgen voor de nodige keuringsverslagen, opgesteld door een externe dienst voor technische controle.
- 2.1.5. Elektriciteitsverdeelkasten moeten voldoende afgeschermd worden voor onbevoegden (bv. kinderen) zodat ze niet kunnen gemanipuleerd worden.
- 2.1.6. Indien er gebruik wordt gemaakt van elektriciteitsverdeelkasten (werfkasten) die niet worden ontleend bij het stadsbestuur, moet er een keuringsattest afgeleverd door een externe dienst voor technische controle, worden voorgelegd welk niet ouder mag zijn dan één jaar.
- 2.1.7. Elektrische installaties/kabels mogen onder geen enkele voorwaarde omwikkeld/ingepakt worden met papier of enig ander (brandbaar) materieel. Elektrische geleiders moeten op een degelijke wijze geïsoleerd zijn en mogen niet rechtsreeks worden vastgehecht aan de opstellingen tenzij door middel van isolerend materieel.

- 2.1.8. Elektrische leidingen die op een berijdbare weg liggen moeten behoorlijk worden beschermd. (bv. kabelgoten).

2.2. KEUZE VAN DE ELEKTRISCHE LEIDINGEN

(Art198 en 199 van het AREI zijn van toepassing)

- 2.2.1. Het gebruik van geleiders met een gele of groene kleur is niet toegelaten
- 2.2.2. Beschermingsgeleider (aardingsgeleider) moet geel-groen zijn. Blauw is voorbehouden voor de nulgeleider in de stroombanen die een dergelijke geleider bezitten.
- 2.2.3. Al de leidingen worden over de volledige lengte vast bevestigd.
- 2.2.4. Leidingen die door hun constructie bedoeld zijn voor vaste aanleg, mogen niet 'los' gelegd worden (bv. xVB - x FVB).
- 2.2.5. De kabels moeten bevestigd worden door middel van aangepaste kabelklemmen
- 2.2.6. Gebruik van VTLmb (côté à côté) is verboden
- 2.2.7. Voor voorlopige aansluitingen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van VTMB (H05W-F) of CTMB (H07-R-NF) (dubbel geïsoleerde soepele kabels met dienstspanning min. 500 V of gelijkwaardig)
- 2.2.8. Minimale doorsneden van de elektrische leidingen:
- 1,5 mm² voor verlichtingstoestellen
 - 2,5 mm² voor stopcontacten
- 2.2.9. Leidingen moeten, afhankelijk van de plaatsing, degelijk tegen mechanische beschadiging beschermd zijn (bv. kabels op vloer te beschermen met loopplint - of kabels hoger dan 2 m hangen). Opgepast: indien zij opgehangen worden boven de voor de hulpdiensten te vrijwaren obstakelvrije zone van 4 meter breed moeten zij worden gehangen op minimaal 4 meter hoog!
- 2.2.10. Alle metalen omhulsels van toestellen van de klasse I, t.t.z. niet dubbel geïsoleerd, moeten geaard worden. dubbele isolatie, symbool
- 2.2.11. De aarding wordt verdeeld langs de voedingskabels. Indien mogelijk de aardingsgeleider tegen de voedingslijn aanbrengen (bevestigen met bandjes).

2.3. VERDEELBORD (ART. 248 VAN HET A.R.E.I.)

2.3.1. Het verdeelbord moet steeds bereikbaar zijn en mag zich niet direct op de grond bevinden (met voet of steun) (bij aankoop, eis dat ze voldoen aan EN 60439.4).

2.3.2. Beschermingsgraad bedraagt min. IP 43.7.

2.3.3. Overstroombeveiliging. De opgegeven waarden zijn voorzien voor residentiële borden. De waarden van industriële borden mogen steunen op berekeningen.

2.3.4. Zekeringen en kalibreerelementen

Te beschermen sectie	In	Genormaliseerde kleur
1,5 mm ²	10 A	Oranje
2,5 mm ²	16A	Grijs
4 mm ²	20A	Blauw
6 mm ²	32 A	Bruin
10 mm ²	50 A	Groen

2.3.5. Automatische schakelaars

Te beschermen sectie	In	Genormaliseerde kleur
1,5 mm ²	16A	Oranje
2,5 mm ²	20 A	Grijs
4 mm ²	25 A	Blauw
6 mm ²	40 A	Bruin
10 mm ²	63 A	Groen

2.3.6. Differentieelschakelaar: max. 300 mA of gevoeliger, met een uitschakelvermogen minstens gelijk aan het nominaal vermogen, geplaatst in het begin van de installatie.

2.3.7. Voor het aansluiten van de elektrische toestellen en installaties moet de gebruiker de spanning controleren van de verschillende kringen ten einde te vermijden dat eventueel 380 V op de 220 V stopcontacten of kringen komt, te wijten aan een verkeerde boordbekabeling.

2.3.8. Het is verboden een monopolaire beveiliging op de nulgeleider bij een driefasige stroombaan met verdeelde nulgeleider of als hoofdbeveiliging in het verdeelbord te plaatsen.

2.3.9. Tweepolige stroomkringen (F + N) moeten beveiligd worden zowel op de fase als op de nulgeleiders. De voorwaarden van het art.128 van het A.REI kunnen worden toegepast bij aanwezigheid van een persoon met de kwalificatie BA4 of BA5 en wanneer de secties van de geleiders gelijk zijn of ze zeer weinig van elkaar verschillen. Het bord mag enkel toegankelijk zijn voor bevoegde personen (sleutel)

2.3.10. Bij het gebruik van enkelpolige schakelaars in een stroomkring, moet deze de fasegeleider onderbreken.

- 2.3.11. Niet gebruikte kabelingangen van het verdeelbord worden afgedicht
- 2.3.12. Enkelpolige schakelaars zijn niet toegelaten voor het bedienen van stopcontacten.

2.4. STOPCONTACTEN

- 2.4.1. Het gebruik van dominostekkers is verboden (tafelcontactdozen zijn te gebruiken)
- 2.4.2. Contactdozen met aarding en kinderveiligheid zijn te gebruiken.

2.5. VERBINDINGEN ELEKTRISCHE KABELS

- 2.5.1. Het gebruik van onbeschermd lusterklemmen is verboden (lusterklemmen mogen uitsluitend gebruikt worden in aftakdozen met uitzondering van verlichtingsapparaten voor zover de lusterklemmen volledig afgeschermd worden door een daartoe voorzien element van het verlichtingsapparaat).
- 2.5.2. De afdichting van de aftakdozen, verdeelkasten (kabelinvoer) moet gebeuren met afsluitdoppen, of aangepaste wartelinvoeren.

2.6. VERLICHTINGSTOESTELLEN

(Art 242 van het AREI en EN 60598.1)

- 2.6.1. Halogeenspots en laagspanningsspots zijn steeds te plaatsen overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
- 2.6.2. Bij het gebruik van spotrails; verbod tot plaatsing op een hoogte van minder dan 2 m. Op de uiteinden zijn de afdichtingskapjes te voorzien.
- 2.6.3. Voedingen: < 50 V moeten gebeuren via transfo's die een zeer lage veiligheidsspanning leveren.
- 2.6.4. De transfo wordt primair en secundair beveiligd tegen overstroom.
- 2.6.5. Het is niet toegelaten de transfo's te monteren op een brandbare ondergrond of in een brandbare omgeving.

De verlichtingstoestellen op zeer lage veiligheidsspanning zijn toegelaten als:

- er werkelijk een ZLVS aanwezig is (transfo);
- de uitwendige invloeden een dergelijke opstelling toelaten;
- de instructies van de fabrikant worden geëerbiedigd.

2.7. NEONVERLICHTING

- 2.7.1. Transformatoren moeten overeenstemmen met de EN 61050.
- 2.7.2. Pictogram "Levensgevaar" op transfo en verlichtingsmotief.

2.7.3. De lampen, transfo moeten gemonteerd zijn op onbrandbare steunen.

2.7.4. Elektroden moeten overkapt zijn.

2.7.5. De voorwaarden zoals beschreven in art. 242.08 zijn na te leven.

2.8. ALLERLEI ELEKTRISCHE TOESTELLEN, MACHINES ED.

Met uitzondering van de apparaten gevoed op ZLS, moet de beschermingsgraad van het elektrisch materiaal min. IPXXB bedragen; daarenboven moeten de onder spanning staande machines en elektrische apparaten dewelke gemakkelijk toegankelijk zijn voor het publiek en niet onder toezicht staan van een verantwoordelijke van de stand, een veiligheidsgraad van min. IPXXD hebben (tz. onmogelijkheid om een blank onder spanning staand deel aan te raken).

2.9. SPANNING AFSCHAKELEN

De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe elke dag na het beëindigen van de activiteiten de lichten te doven en alle elektrische toestellen uit te schakelen, behalve koelkasten, computers, e.a. voor zover dit onontbeerlijk is.

2.10. VERDEELBORDEN STANDEN

Het is ten strengste verboden de hoofdverdeelkasten te openen of er wijzigingen in aan te brengen.

2.11. CONTROLEBEZOEK VÓÓR HET ONDER SPANNING BRENGEN

In zijn belang zal de organisator of zijn afgevaardigde er voor zorgen aanwezig te zijn tijdens het onderzoek door de externe dienst voor technische controle, dit om alle delen van de installatie aan te wijzen en om eventuele opmerkingen persoonlijk in ontvangst te nemen.

2.12. VOORLOPIG VERSLAG VAN ONDERZOEK

Bij eventuele opmerkingen wordt een nota ter plaatse gelaten met de vermelding van de inbreuken. Aan de eventuele opmerkingen en inbreuken moet een gevolg worden gegeven. De externe dienst voor technische controle zal in overleg met de organisator terug overgaan tot keuring van de standen met inbreuken.

2.13. KWALITEIT VAN HET VOEDINGSNET

De gebruiker moet zelf zorgen voor de nodige spanningsstabilisator, non-break apparatuur en overspanningbeveiliging bij toepassingen die een zuiver elektrisch net vereisen, zoals informatica-apparatuur e.d.

3. GEVAARLIJKE PRODUCTEN, OPEN VUUR EN ROKEN

3.1. Er mag onder geen enkele voorwaarde gebruik worden gemaakt van pyrotechnische middelen (vuurwerk) tenzij het college van burgemeester en schepen hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven (bv. voor een vuurwerk). Het gebruik van dergelijke producten in een tent/andere tijdelijke opstelling of in een gebouw zijn strikt verboden.

3.2. Opblaasbare ballonnen mogen niet gevuld worden met een brandbaar gas. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een inert gas (bv. helium).

- 3.3. Indien er op het terrein **GEBRUIK GEMAAKT WORDT VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN** moeten de volgende minimale bepalingen in acht genomen worden:
- 3.3.1. De aanwezigheid en/of het gebruik van dergelijke producten, de hoeveelheid en de beoogde opslaglocatie/locatie waar ze gebruikt worden, moeten voor aanvang aan het bestuur worden meegedeeld.
- 3.3.2. Alle producten moeten in aangepaste recipiënten worden bewaard en voorzien zijn van goed leesbare geijkte etiket(ten). De volgende 6 elementen moeten op een etiket staan vermeld:
- naam van het product
 - gevaaraanduiding
 - R-zinnen (risico's die het gebruik van het product inhouden)
 - S-zinnen (veiligheidszinnen om de risico's te beperken en de veiligheid bij gebruik te verhogen)
 - naam en adres van de fabrikant
 - nominale inhoud
- 3.3.3. Voor elk product moet er een veiligheids- en gezondheidskaart/chemiekaart beschikbaar zijn bij de organisator.
- 3.3.4. De producten moeten op de voor het product juiste wijze opgeborgen en gebruikt worden, hierbij ook rekening houdend met de specifieke aspecten van de manifestatie (onder meer naar opslag en gebruik van bepaalde producten toe)
- 3.4. **OPEN VUUR.**
Is principieel niet toegelaten.
Het organiseren van een BBQ en/of een kampvuur en/of het plaatsen van vuurmandjes en/of het optreden van (een) vuurspuwer(s) is slechts toegestaan indien het college van burgemeester en schepenen hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven.
Indien het bestuur voor deze zaken expliciete toestemming geeft, moeten de volgende bepalingen in acht genomen worden.
- 3.4.1. **BBQ**
- De barbecue moet ingericht worden op een open plaats en zodanig dat er voldoende afstand is tussen de vuurhaard en mogelijks brandbare materialen en/of constructies die aanwezig zijn (ook bomen, struiken, gras). Het plaatsen in een tent of vlak tegen een tent is niet toegestaan. De exacte opstellingsplaats moet worden meegedeeld aan de brandweer;
 - Hij moet voldoende stevig zijn opgesteld;
 - Onder geen enkel beding mag deze geplaatst worden in in- en (nood)uitgangen of de toegangen er naar toe. (noch van gebouwen noch andere opgestelde tijdelijke opstellingen zoals bv. een tent);
 - De BBQ moet voldoende van het publiek afgeschermd worden (bv. met nadars) zodat onbevoegden (bv. kinderen) er niet bij kunnen en het aanschuiven op een ordentelijke wijze gebeurt;
 - Er moeten de nodige elementaire voorzorgsmaatregelen genomen worden om het ontstaan van brand te voorkomen en de nodige blusmiddelen zoals poedersnelblussers

(door een erkend organisme goedgekeurd), emmers water, zand moeten aanwezig zijn. De verantwoordelijke aanwezig bij de BBQ moet met de blusmiddelen kunnen omgaan.

- Het gebruik van brandversnellers om het vuur sneller aan te maken is levensgevaarlijk! Enkel houtskool is toegestaan als energiebron voor een BBQ (tenzij het een elektrische BBQ betreft; dan is de energiebron elektriciteit). De nodige omzichtigheid bij het gebruik van vetten en oliën moet in acht genomen worden.
- tijdens het gebruik (dwz zolang de BBQ niet volledig gedoofd is) wordt deze NOOIT onbeheerd gelaten.
- Bij het beëindigen van de barbecue moet alvorens het terrein te verlaten, het vuur grondig gedoofd worden.

3.4.2. Vuurmandjes

- de exacte locatie dient aan de brandweer te worden voorgelegd;
- ze moeten op een veilige en stabiele plaats/wijze worden opgesteld, niet te dicht bij de rijbaan of enig brandbaar materiaal (rekening houden met gensters en hitte-afstraling). Ze mogen **onder geen enkele voorwaarde in een tent worden geplaatst en dienen op een voldoende afstand er van te worden gezet.**
- Er moet rijzand onder de vuurtje(s) worden voorzien;
- ze worden volledig omringd door nadars (driehoeksopstelling)
- bij elk vuurtje wordt zowel een door een bevoegde instantie goedgekeurd brandblusapparaat als een **permanente** bewaking voorzien; de bij het vuur geplaatste perso(o)n(en) dient(dienen) een brandblusapparaat te kunnen hanteren;
- er mag enkel gebruik worden gemaakt van mandjes die voor dit doel zijn gemaakt en die een Ce-markering dragen en van stookmateriaal dat geschikt is voor het beoogde doel zijnde cokes of briketten;
- na het beëindigen wordt er voldoende aandacht geschonken dat het vuur (en de asresten) volledig zijn gedoofd;
- Er wordt in dat verband gewezen op de verantwoordelijkheid van de organisator (bv. verschroeijing kledij door nabijheid van een dergelijke vuurmand).

3.4.3. Kampvuur

- het kampvuur moet ingericht worden op een open plaats zodanig dat er voldoende afstand (minimum 25 meter) is tussen de vuurhaard en brandbare materiaal (inclusief bomen, struiken en constructies)
- de nodige elementaire voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om het ontstaan van brand te voorkomen en de nodige blusmiddelen (poedersnelblussers, emmers water, zand) moeten aanwezig zijn.
- Enkel materiaal dat geschikt is om als voedingsbron te dienen voor een open vuur mag worden gebruikt. Dit impliceert dat onder meer GEEN behandeld hout (bv. van oude meubelen) of plastic/rubber hiervoor mag gebruikt worden. Het spreekt voor zich dat er noch bij het aansteken noch bij het eigenlijke stoken zelf ENIGERLEI product gebruikt wordt;

- Het kampvuur wordt NOOIT onbeheerd gelaten totdat het grondig is gedoofd.
- Bij het beëindigen van het kampvuur moet, alvorens het terrein te verlaten het vuur grondig worden uitgedoofd (blussen met water, afdekken met zand).

3.4.4. Vuurspuwer

- het exacte programma evenals de gebruikte producten (+hoeveelheid) alsmede de beoogde locatie waar de act(s) worden uitgevoerd worden ter kennis gebracht, zodat desgevallend bijkomende preventiemaatregelen kunnen genomen worden;
- het vuur spuwen gebeurt **enkel** op de vooraf bepaalde locatie(s) waarbij de toeschouwers op ruim voldoende afstand achter een nadarafsluiting moeten worden gehouden. De afstand tussen het publiek en de act dient bepaald in functie van de act.
- de "uitvoerders" moeten op voldoende afstand van de afbakening blijven en bij hun act rekening houden met de afstand t.o.v. het publiek zodat dit onder geen enkele voorwaarde gevaar loopt;
- Het spreekt voor zich dat zich in de **onmiddellijke omgeving geen brandbaar materieel** bevindt;
- De nodige blusmiddelen zijn aanwezig en de uitvoerders kunnen deze op een correcte wijze hanteren;
- Het is **uit den boze** dat op een andere dan de voorziene locatie(s) aan vuur spuwen wordt gedaan of enigerlei andere act met gevaarlijk producten wordt uitgevoerd;
- Er bij de keuze van locatie(s) niet enkel rekening gehouden wordt de beschikbare vrije ruimte doch ook met andere factoren zoals bv. aanwezigheid van dieren in de onmiddellijke omgeving;
- tijdens de act wordt geen gebruik gemaakt van pyrotechnisch en/of ander gevaarlijke producten;
- verzekeringstechnisch is de act in orde.

3.5. ROKEN

- 3.5.1. Plaatsen waar er omwille van veiligheidsoverwegingen een rookverbod is ingesteld, moeten gesignaleerd worden met de aanduiding van het "bord verboden te roken" overeenkomstig de bepalingen van het KB van 17-06-1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Bijzondere aandacht wordt tevens geschonken bij het organiseren van een activiteit tijdens droogteperiodes. Weggeworpen peuken kunnen onder dergelijke omstandigheden aanleiding geven tot brand.
- 3.5.2. Op plaatsen waar er gerookt mag worden, moeten voldoende aangepaste recipiënten worden voorzien.
- 3.5.3. De asbakken moeten geledigd worden in een enkel daarvoor gebruikt ijzeren recipiënt waarin zich een laag rijnzand bevindt. In dit recipiënt mag geen andere afval worden gedeponneerd.

4. NOODCIRCUIT-TELSYSTEEM-ALTERNATIEF OMROEPSYSTEEM-UITDOOFSCENARIO-EVACUATIEPROCEDURE

4.1. NOODCIRCUIT

Dit autonoom circuit wordt automatisch in werking gesteld bij het uitvallen van de reguliere elektriciteit en kan autonoom minimum een half uur functioneren.

4.2. TELSYSTEEM

De organisator hanteert een sluitend telsysteem waardoor het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers niet uitstijgt boven de maximaal toegestane capaciteit van de locatie.

4.3. ALTERNATIEF OMROEPSYSTEEM

Een autonoom informatiekanaal wordt voorzien om de bezoekers desgevallend te informeren. (bv. megafoon,.....)

4.4. EINDE MANIFESTATIE (UITDOOFSCENARIO)

Om een vlot en geordend einde van de activiteit te waarborgen, wordt een uitdoofscenario voorzien waarbij de organisator een aantal "eindpunten" inbouwt zoals onder meer einde verkoop drankbonnen, sluiten van één/alle tapinstallaties, zachter zetten muziek, stop muziek, einde en volledig afsluiten locatie

4.5. EVACUATIEPROCEDURE

Een procedure wordt voorzien voor het ontruimen bij een noodsituatie (wanneer ontruimen, wie geeft opdracht tot ontruimen, eerste handelingen, verschillende taken bij ontruiming worden in de voorbereiding nominatief vastgelegd,.....)

5. ACTIVITEIT IN EEN GEBOUW

Het politiereglement betreffende de brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen is van toepassing.

6. AFVAL

6.1. Afval moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Afval dat onvermijdelijk is, moet gescheiden worden in klein gevaarlijk afval, glas, pmd, restafval en papier. (zie hiervoor de richtlijnen van de stedelijke milieudienst)

6.2. Het afval dient gedeponeerd te worden in de daartoe respectievelijk voorziene afvalrecipiënten.

6.3. De organisatie zorgt er voor dat er voldoende dergelijke recipiënten op het terrein aanwezig zijn. Bij de plaatsing er van wordt er zorg voor gedragen dat ze goed bereikbaar zijn voor het publiek maar zeker niet in de weg staan. Ze worden nooit opgesteld in in- en (nood) uitgangen en/of de toegangen er naar toe en vormen geen obstakel in de doorgangswegen voor het publiek.

6.4. Om zwerfvuil te voorkomen, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist dat het uitdelen van flyers, publiciteitsfolders,.... op de openbare weg principieel niet wordt toegestaan, tenzij het college hiervoor expliciete toestemming geeft.

- 6.5. De organisatie zorgt er voor dat ook tijdens het event het terrein netjes wordt gehouden. Dit kan onder meer impliceren om tussentijds overvolle afvalbakken te ledigen en zwerfvuil op te ruimen, ook tijdens het event.

7. GEBRUIK VAN GLAZEN EN BLIKKE RECIPIËNTEN

Het gebruik van glazen en/of blikken recipiënten op grote manifestaties en/of manifestaties met een verhoogd risico is niet toegestaan. Ook op de overige evenementen wordt, uit veiligheidsoverwegingen de voorkeur gegeven aan het gebruik van (herbruikbare) plastic recipiënten. (zie hiervoor het stedelijke reglement betreffende uitleenbare bekers).

8. Drank en toegang voor min 16 jarigen op danspartijen

Er mogen geen alcoholische dranken geschonken worden aan jongeren onder de 16 jaar én aan ogenschijnlijk dronken personen. (De wet betreffende de beteugeling van dronkenschap (14-11-1939)).

Tevens is het verboden om sterke dranken, inclusief alcoholpops, te schenken aan personen onder de 18 jaar. (de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken aan minderjarigen in drankgelegenheden en het vergunningsrecht)

Tot slot wordt de aandacht gevestigd op de wet tot zedelijke bescherming van de jeugd (15-07-1960 zoals gewijzigd) welke bepaalt dat "de aanwezigheid in danszalen en drankgelegenheden terwijl er gedanst wordt verboden is voor elke ongehuwde minderjarige beneden de 16 jaar indien deze niet is vergezeld van de vader, de moeder, de voogd of de personen aan wiens bewaking hij/zij is toevertrouwd.

9. VOEDSELHYGIËNE

Professionele ambulante verkoop van voedingsmiddelen mag enkel gebeuren wanneer de verkoper beschikt over een vergunning (K.B. van 4/12/1995 tot onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden). Dit impliceert tevens dat aan de algemene hygiëneregels van het K.B. van 7/2/1997 inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne moet voldaan zijn, vermits dit de voorwaarde vormt voor het afleveren van een vergunning.

Gelegenheidsverkopers, die slechts uitzonderlijk een ambulante activiteit in voedingsmiddelen uitoefenen en die geen handelskarakter of die uitsluitend een menslievend doel of liefdadigheidsdoel hebben, moeten niet in het bezit zijn van een dergelijke vergunning. Met gelegenheidsverkoop wordt o.a. bedoeld, een jaarlijkse pannenkoekenverkoop, een barbecue van de jeugdbeweging, etc...

Enkele basisvereisten, voor wat betreft hygiëne, blijven echter algemeen geldig voor zowel de professionele ambulante handelaars als de gelegenheidsverkopers als zij die gratis verdelen, want deze laatste zijn net zo goed verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die zij verkopen.

Een aantal belangrijke wettelijke voorschriften (minimale eisen), van toepassing op zowel de professionele ambulante verkoop als de gelegenheidsverkoop:

- 9.1. De wettelijke bewaartemperatuur van de voedingsmiddelen moet gerespecteerd worden:
- Vers vlees van slachtdieren : max. 7 °C
 - Gehakt(inclusief preparé): max. 2 °C
 - Vers vlees van gevogelte: max. 4 °C
 - Verse vis (ook maatjes): temperatuur van smeltend ijs
 - Gerookte vis: max. 4 °C
 - Te koelen voedingsmiddelen (belegde broodjes, koude schotels, koffiekoeken met banketbakkersroom enz.): max 7 °C
 - Andere: bij temperatuur aangegeven op de verpakking
 - Warme gerechten: min. 65 °C
 - Frituurolie of -vet: max. 180 °C (thermostaat vereist)

- Diepgevroren voedingsmiddelen: -18 °C of lager.

9.2. Hygiënemaatregelen

- De bewaartoestellen moeten voorzien zijn van een thermometer en de temperatuur moet geregeld gecontroleerd worden;
- Ontdooien van voedingsmiddelen moet onder aangepaste omstandigheden (gekoelde ruimte) gebeuren; eenmaal ontdooide producten mogen niet meer ingevroren worden: er kunnen zich immers ondertussen organismen gevormd hebben die niet altijd onschadelijk worden gemaakt door het product terug in te vriezen
- Er wordt aangepaste en propere kledij gedragen bij de bereiding van voedingsmiddelen. Er mogen geen juwelen aan de handen en onderarmen gedragen worden en nagels moeten kort, schoon en ongelakt zijn;
- De handen moeten regelmatig gewassen worden: een uitrusting voor het hygiënisch wassen (stromend drinkbaar water en zeep) en het drogen van de handen moet aanwezig zijn en gebruikt worden;
- Wonden aan handen, armen of hoofd moeten verzorgd worden en met een sluitend verband afgedekt, opdat contaminatie van de voedingsmiddelen vermeden wordt;
- Er mag niet gerookt worden bij het bereiden of verkopen van voedingsmiddelen;
- De aanwezigheid van huisdieren is verboden (tenzij waar uitsluitend voedingsmiddelen verbruikt worden);
- De nodige hygiënemaatregelen moeten genomen worden zodat contaminatie en bederf van de voedingsmiddelen en de aanwezigheid van ongedierte vermeden wordt;
- Elk contact tussen rauwe en bereide voedingsmiddelen moet worden vermeden;
- Alle uitrusting en apparatuur die met voedingsmiddelen in aanraking komt, moet schoon gehouden worden en mogen geen bron van contaminatie van het voedingsmiddel uitmaken.
- Oppervlakken, die met voedingsmiddelen in aanraking komen, moeten schoon zijn, goed worden onderhouden en gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en, waar nodig, gedesinfecteerd. Zij moeten vervaardigd zijn uit, of bedekt zijn met, glad, niet-absorberend, afwasbaar en niet-toxisch materiaal. Het gebruikte gerei en de werkbladen worden gereinigd met zo warm mogelijk water en detergent. Belangrijk is eveneens om zeer regelmatig een verse handdoek, vaatdoek of spons te gebruiken: immers in deze kunnen zich bij gebruik grote hoeveelheden schadelijke bacteriën ontwikkelen.
- Niet verpakte voedingsmiddelen moeten afgeschermd zijn van het publiek.
- Voorverpakte voedingsmiddelen moeten correct geëtiketteerd zijn (verkoopsbenaming, ingrediëntenlijst, minimale/uiteerste houdbaarheidsdatum, plaats van herkomst enz....)
- Voedingsmiddelen of recipiënten met voedingsmiddelen mogen niet rechtstreeks op de grond geplaatst worden.
- Voedingsafval van aan verbruikers geserveerde voedingsmiddelen mag niet opnieuw gebruikt worden voor menselijke consumptie.
- Voor het reinigen van voedingsmiddelen moet drinkbaar water gebruikt worden.

- Een afvalbak moet aanwezig zijn en mag de voedingsmiddelen niet verontreinigen. Afval moet regelmatig verwijderd worden.

9.3. De vergunning, die vereist is voor de professionele verkopers, moet getoond kunnen worden aan de inspecteur/controleur van het federaal agentschap voor de voedselveiligheid (FAVV)

10. SANITAIRE VOORZIENINGEN

- 10.1. De organisator zorgt voor een voldoende aantal sanitaire voorzieningen (toiletten en wastafels), afhankelijk van het verwacht aantal bezoekers en rekening houdend met sanitaire voorzieningen reeds ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid aanwezig. De aanwezigheid van toilettdames/heren is, zeker op grotere manifestaties, aangewezen.
- 10.2. Uitrusting
Toiletartikelen: zeep, middelen om de handen te drogen, voldoende toiletpapier per toilet, toiletborstel, vuilbakje
- 10.3. Personen met een handicap
Vooraf nakijken waar er zich in de onmiddellijke omgeving een sanitaire voorziening bevindt voor personen met een handicap en dit goed communiceren naar de bezoekers toe; eventueel begeleiding voorzien naar deze locatie
- 10.4. Ruimte voor verversen luiers baby's en geven van borstvoeding
Het creëren van een ruimte voor het verversen van de luiers van baby's en het geven van borstvoeding is, zeker bij grote manifestaties (met een algemeen doelpublik), een punt dat niet uit het oog mag verloren worden.

11. GELUIDS- EN LICHTHINDER

Zie hiervoor de bepalingen van de stedelijke milieudienst.

Voor wat betreft de overlastaspecten ten gevolge van geluid, moeten verder de volgende bepalingen in acht genomen worden:

- Uitgangen blijven zo veel mogelijk gesloten (wel ontgrendeld);
- De boxen van de geluidsinstallatie moeten dermate opgesteld worden dat, rekening houdend met de weerkaatsing, het geluid zo veel mogelijk naar binnen wordt geprojecteerd;
- Het verkrijgen van een erkenning als muziekactiviteit betekent niet dat het geluidsniveau ongelimiteerd kan opgedreven worden waardoor de buurt, bij wijze van spreken " op stelten wordt gezet"
- Het door het bestuur opgelegde eind-uur moet strikt gerespecteerd worden
- Door een adequaat toezichtstelsel van de organisator blijven feestvierders niet "rondhangen" in de buurt
- Een bewonersbrief wordt voorzien (zie hiervoor ook verder punt 13)

12. LASERPROJECTIE EN "NEVEL"

Uit veiligheidsoverwegingen, is er geen bezwaar tegen zgn. "klemtoonprojectie" dwz niet bewegende laserprojectie voor zover de projectie enkel gericht is op een gebouw of constructie of een deel ervan waarbij bewegende projectie en de projectie in de ogen van mensen uitgesloten is.

Voor wat het gebruik van "nevel" tijdens bv. fuiven betreft, moet de nodige omzichtigheid in acht genomen worden. Zeker in gesloten ruimten moet dit absoluut beperkt worden.

13. PARKEERPLAATSEN EN FIETSENSTALLINGEN

- 13.1. Het parkeren/stallen van voertuigen en/of (motor)fietsen tussen de opstellingen is niet toegestaan. De organisatie zorgt er voor dat er voldoende toezicht aanwezig is.
- 13.2. Om de overlast van (fout) geparkeerde voertuigen in de buurt zoveel mogelijk te beperken, kijkt de organisatie uit naar een "alternatieve parkeergelegenheid". Indien mogelijk, voorziet zij parkeergelegenheid op naburige terreinen (mits toestemming van de eigenaar van die terreinen en mits de weersomstandigheden het toelaten bv. op een weide).
- 13.3. Een aantal punten waarmee er rekening wordt gehouden:
- a) De voertuigen op "tijdelijke" parkeerterreinen worden op een ordentelijke wijze geparkeerd waarbij er tussen de diverse rijen voertuigen telkens een minimaal 4 meter brede obstakelvrije doorgang wordt voorzien.
 - b) De mogelijkheid tot het ordentelijk stallen van fietsen/motorfietsen wordt voorzien. Het rondslingeren van fietsen in de buurt moet vermeden worden.
 - c) De organisatie voorziet principieel een aantal voorbehouden parkeerplaatsen toegankelijk voor anders-validen.
 - d) Voldoende verlichting wordt voorzien op dergelijke "tijdelijke parkeerterreinen" zodat bezoekers op een veilige wijze het terrein kunnen betreden/verlaten.
- 13.4. Indien de wegcode het toelaat om voertuigen langsheen de openbare weg te parkeren, worden deze op reglementaire wijze geparkeerd te worden. Opritten van aanpalende gebouwen moeten worden vrijgehouden.

14. Bewonersbrief

de buurt wordt door middel van een bewonersbrief in kennis gesteld van de activiteiten. Op deze brief wordt een contactnummer vermeld van de eindverantwoordelijke van de organisatie die permanent tijdens het event aanwezig is op de manifestatie en die op het opgegeven nummer te bereiken is.

15. EHBO

Te voorzien in functie van de aard van het evenement. Een hulppost van een hulpdienst (al dan niet met een ziekenwagen) moet worden voorzien bij grotere festiviteiten of festiviteiten met een verhoogd risico.

De inzet van middelen inclusief aanwezigheid van een ziekenwagen wordt bepaald door de hulpdienst na het maken van een risico-analyse.

De aanvraag voor de inzet van een hulpdienst gebeurt (door de organisator) best zo snel mogelijk.

Houd er rekening mee dat :

- Er steeds een afgeschermd ruimte wordt voorzien voor de behandeling van slachtoffers
- De nodige nutsvoorzieningen aanwezig zijn (water en elektriciteit)
- De hulppost zich nooit in een feesttent kan gesitueerd worden

Versie 16-02-2005

Bij kleinere evenementen voorziet u een goed uitgeruste EHBO-koffer ter plaatse (op een visueel goed zichtbare plaats welk u voorziet van het gekijkte pictogram). Het is wenselijk dat er onder de aanwezige leden van de organisatie een gebrevetteerde hulpverlener aanwezig is die instaat voor de EHBO ter plaatse. Zorg er steeds voor dat de behandeling gebeurt in een afgeschermd locatie.

16. Toezicht

16.1. Veiligheidsverantwoordelijke organisatie

Tijdens de volledige manifestatie moet er een permanent te bereiken verantwoordelijke met beslissingsbevoegdheid op het terrein aanwezig zijn; deze persoon vergewist zich voor aanvang dat alle te nemen maatregelen zijn genomen (controlerondgang waarbij onder meer wordt nagegaan of blusmiddelen aanwezig zijn, alle nooddeuren ontgrendeld zijn, er zich geen obstakels in de toegangen bevinden, de noodverlichting werkt,.....)

16.2. Toezichtfuncties zoals bepaald in de gewijzigde wet van 10 april 1990:

Om geen conflictsituaties te creëren met deze wetgeving, meldt de organisatie tijdig:

- aantal en de inhoud van de respectievelijke functies op het terrein;
- in het kader van de toezicht op en controle van de veiligheid van personen op publiek toegankelijke plaatsen moeten de namen + geboortedata van de vrijwilligers van de organisatie die worden ingezet voor dergelijke toezichtfuncties per kerende gemeld worden; vrijwilligers mogen dergelijke opdrachten voor hun eigen organisatie onbezoldigd zo een 3 à 4 maal per jaar uitoefenen.
- indien er wordt gewerkt met een door het ministerie van binnenlandse zaken erkende bewakingsonderneming de naam en de contactgegevens van de firma.

16.3. De leden van de organisatie moeten op het terrein visueel duidelijk en goed herkenbaar zijn. Hierbij moet er, zeker 's avonds ook rekening gehouden worden met de veiligheid van de medewerkers. Het dragen van een fluorescerende vest is geen overbodige luxe. Een visueel goed gemarkeerde vaste locatie op het terrein als infopunt/secretariaat,.... is wenselijk en noodzakelijk bij grote manifestaties of manifestaties met een verhoogd risico

17. Verzekering

Het is verplicht dat de organisatie zorgt dat het event voldoende verzekerd is (brand, burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid, lichamelijke schade medewerkers en derden,....) U let er op dat daarbij met alle activiteiten/aspecten van het gebeuren rekening wordt gehouden.

Vanaf 01-01-2005 biedt het stadsbestuur de mogelijkheid om tegen betaling een beroep te doen op het stadsbestuur om uw activiteit te verzekeren. Het bestuur sluit voor u dan een polis af bij de verzekeringsmaatschappij Etias en regelt de betaling voor u. Na bericht van het bestuur stort u dan het verschuldigde bedrag op een rekeningnummer van de stad.

Voor verdere informatie kan u terecht bij de heer Patrick Fels (deskundige verzekeringen) op 03 760 90 50

18. Actieve ontspanningsmomenten

Actieve ontspanningsevenementen vallen onder de toepassing van het koninklijk besluit van 26 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen.

Dit koninklijk besluit is een uitvoeringsbesluit van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten.

De dienst productveiligheid heeft hieromtrent een veiligheidsgids opgesteld. Indien van toepassing kan deze gids op de dienst publieke veiligheid bekomen worden.

Wanneer is dit KB van toepassing?

Voor zover de activiteit nog niet door een andere wetgeving is geregeld, moeten een aantal factoren gecombineerd aanwezig zijn, met name de volgende:

- bij de activiteit is een **product** (consumptiegoed) betrokken;
- de activiteit wordt aangeboden aan **consumenten**;
- de activiteit dient ter **vermaak** en/of ter **ontspanning**;
- de consument dient **actief** te participeren;
- de consument dient **lichamelijke inspanningen** te leveren;
- de consument dient een bepaalde **kennis, vaardigheid** of **techniek** aan te wenden om onaanvaardbare risico's te vermijden.¹

Een aantal voorbeelden zijn onder andere: klimmuren, zweefvliegen, kajak, kano; duiken,.....

19. Foorattracties

In het Staatsblad van 17 juli 2003 is het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen verschenen. Dit besluit legt expliciet een aantal uitbatingvoorwaarden voor dergelijke toestellen vast. Deze kunnen indien van toepassing op de dienst publieke veiligheid bekomen worden.

20. SPRINGKASTEEL

De bepalingen van de KB's van 28-03-2001 betreffende de veiligheid van speelterreinen en -toestellen zijn van toepassing. Dit impliceert dat iedereen die een hetzij permanent hetzij tijdelijke **speelterrein(ruimte) uitbaat of beheert** (dit betekent degene die rechtstreeks het speelterrein **aanbiedt aan de kinderen of de jongeren onder de 18 jaar**) verantwoordelijk is voor de veiligheid van het speelterrein én de toestellen die er zijn geplaatst. Een springkasteel is volgens de definitie van de vigerende regelgeving een speeltoestel. De tijdelijke uitbater dient derhalve alle maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat het gebruik van dit "toestel" op een zo veilig mogelijke wijze verloopt.

Ondanks het feit dat er momenteel nog geen expliciete normen bestaan voor de springkastelen, moet de uitbating op een zo veilig mogelijke wijze verlopen en moet derhalve rekening gehouden met de richtlijnen "Springkastelen". Deze kunnen indien van toepassing op de dienst publieke veiligheid worden bekomen.

21. Veiligheid medewerkers en/of werknemers van de organisatie

Alle werken moeten uitgevoerd worden conform de bepalingen van het ARAB en de Codex welzijn op het werk. Deze reglementering beoogt de arbeidsveiligheid van werknemers te waarborgen.

Ondanks het feit dat deze reglementering stricto sensu enkel van toepassing is op werknemers, kunnen de hierin opgenomen bepalingen **naar de geest van deze wetgeving ook doorgetrokken worden naar vrijwilligers van een organisatie**. Vrijwilligers moeten evenzeer de aan hun toevertrouwde opdrachten op een veilige wijze kunnen uitvoeren.

Het stadsbestuur heeft tevens een reglement dat de "werken met derden" dwz werken die door de stad worden uitbesteed, regelt. Dit reglement voorziet naast een intentieverklaring van de contractant dat de werken volgens alle wettelijke regels ter zake worden uitgevoerd, een risicoanalyse van de uit te voeren werken en de te nemen preventiemaatregelen. Deze regeling, die in eerste lijn werd uitgewerkt met het oog op aannemingen, geldt uiteraard voor alle andere contracten aangegaan door het bestuur met derden betreffende het "uitvoeren van werken". Dus ook activiteiten die in het kader van een manifestatie worden uitgevoerd door "derden" vallen onder deze regelgeving. **Dit reglement kan ook voor organisaties als basis dienen voor wat het aangaan van contracten met derden betreft. Het is op aanvraag te bekomen bij de dienst publieke veiligheid.**

Silvia Van Guyze
Adviseur

¹ De wet stelt dat dienstverleningen die geen of slechts beperkte risico's inhouden voor de gebruiker per definitie voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting (artikel 1, punt 2bis van de wet)